Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010236

Fecha: 03-06-22
Solicitante: Dpt. de Mantenimiento 6º piso Edificio Asunción
Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección: Palma y 14 de mayo
Cód. Patrimonial: 04-01-26-0983

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Central	Split	380 Volt.	82 Amp	21°C	11°C	275 Lb.	68 Lb.
	Enfriado por Agua Helada						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Ob. Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Central marca CARRIER Enfriado por Agua.
* Mant. de tablero de mando de compresores, motobombas, pulsadores, llaves, protector térmico terminales, temporizadores y presostato,
* Mant. de CHILLER verificación de temperatura de entrada y salida de agua, presión de entrada y salida de agua presión de refrigerante, limpieza gral del equipo.
* BOMBA DE AGUA medición de consumo eléctrico verificación de impulsión.
* CAÑERIA DE AGUA. Limpieza de tanque de Agua purgado del mismo
* TRATAMIENTO DE AGUA. Tratamiento de Agua con productos químicos
* Carga de gas refrigerante R22 1/2 kg puesta en funcionamiento.

Conforme Cliente
Firma
Nombre

Técnico
Firma
Nombre Eduardo Cabral

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Mantenimiento y Servicios
Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores