ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00891

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización PQC | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: Planta de tratamiento de agua | MARCA: |
| MODELO: | SERIE Nº: |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 11 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grava, lavado y retrolavado. Desmontaje de filtro de grava + carbon, lavado y retrolavado, provision y cambio de manto, lavado y enjuague. Desmontaje del filtro grava + resina abandadora cationica, lavado y retrolavado, proceso de regeneracion con sal libre de yodo, limpieza del tanque de reserva de sal regenerador, reposicion de sal. enjuague retrolavado, provision puesta en linea. Provision y cambio de filtro de polipropileno de 20 µm 20", provision y cambio de filtro de 5 µm 20" limpieza del tanque de reserva de agua cruda. Control de calidad del agua tratada, metodo colorimetrico, parametros PH, Cl, Ca, Copia de resultados en el adjunto.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: |
| Fecha: 16-noviembre-22 | Fecha: |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-