TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 002

Fecha: 18/11/2021

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. SPLIT DE 12.000 BTU

Item Nº	Descripcion
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 12.000 BTU:
2.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
2.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
2.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
2.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
2.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.
2.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES
Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico