San Juan Bautista, Misiones, 19 de Agosto de 2022.-

SEÑORA
C.P. ALBA OLABARRIETA TORRES
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento y Sustitución de artefactos de alumbrado público, ubicados en el exterior del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se repararon y sustituyeron:

- 16 equipos de alumbrados públicos, sustitución de reactor de vapor de sodio de 400w, lámpara de vapor de sodio de 400w, ignitor, capacitor de 50 uf, foto célula.
- 2 nuevos equipos de AP completo con Brazos Metálicos.

Las recargas fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "JC SERVICIO TÉCNICO", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Especiales, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 56, Factura N° 0009511. Por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Lic. Jazmín Corvalán Llano
Auxiliar - Sección Tesorería
08/09/22