Nº 0008676

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19.03.2021 Solicitante: Sala de Profesores Academica

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	220V	7,2	20°C	10°C	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtro de aire Serpentines de unidad condensador y evaporadores, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdidas de refrigerantes medición de carga del motorventilador y del compresor revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores de relas, temporizadores presostatos alta y baja

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008674

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula (II) Academia

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380 V	9,6 A	20	10c°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire serpentina de unidad condensadora y evaporador, turbinas bandeja de drenaje, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes medición de la carga del motor compressor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores relay, temporizadores presostatos de alta y baja etc
y Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Guerrero
Nombre Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008673

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula (I) Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60000	split	380v.	9,2 A	21°	11°C	270	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire serpentinas de unidad condensadora y evaporadores turbinas, bandejas de drenaje, Lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del motor compresor, revisión del estado físico y funcionamiento de contactores relés, temporizadores presostato alta y baja etc y Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duró

Nº 0008672

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula magna Academia

Cliente: M.M.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380v.	9,21	21c°	11	260	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire Serpentinas de unidad condesador y evaporadores turbinas bandeja de drenaje, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdida de refrigerante, medición de la carga del motor ventilador y del motor compresor, revisión del estado fisico y del funcionamiento de contactores, relos temporizadores presostatos alta y baja etc V Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma: Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre: Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré