Airmect

Nº 0007467

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 06-06-19 Solicitante: Academia - Cocina

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: ..... Cód. Patrimonial: .....

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	Split	220	8	20°C	10°C	250lb	60Lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento de Aire Acond. de 18000 btu marca Goodweather

* Cargo de gas
* Cambio de Turbina
* Cambio de Aislo

Conforme Cliente

Firma .....

Nombre .....

Primer Secretario **Oscar Guerrero**
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma .....

Nombre Oscar do Ramos.