FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 05 / 11 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 5to piso – Administración
Marca/Tipo: Gotze / Ducto Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.90

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 60.000 BTU		
293	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
303	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU	Unidad	1

Observaciones:

- **Se realizó la presurización del equipo con nitrógeno para detectar fugas, vacío y carga de gas refrigerante.**

FYA Servicios de Ingeniería