GCE Distribución Representación Servicios
Grupo Comercial Empresarial

del Ing. Roberto Rodríguez

Frente al Area 4 - Barrio Santa Ana - Ciudad del Este - Paraguay - Tel.:(0971) 100 364

Nota de:

/Informe Técnico / /Envío / /Servicio / /Pedido

R.U.C.: 2888010 - 2

Nº 001-001- 0000335

Nombre(s) o Razón Social: **Facultad de Ingenieria Agronómica - UNE** Fecha: **12/09/2018**

RUC o C.I. del Destinatario: 80013627-6

Dirección : Km 17 ½ Minga Guazú

Cantidad	Descripción del Bien y/oServicio
	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split , de 12.000 BTU, frio/calor - (Mantenimiento/ Reparación de aire acondicionado)
4	Limpieza de condensador
4	Limpieza del filtro y careta
4	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador
	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split , de 18.000 BTU, frio/calor - (Mantenimiento/ Reparación de aire acondicionado)
4	Limpieza de condensador
4	Limpieza del filtro y careta
4	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador
	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split , de 24.000 BTU, frio/calor - (Mantenimiento/ Reparación de aire acondicionado)
4	Limpieza de condensador
4	Limpieza del filtro y careta
4	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador
	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split , de 36.000 BTU, frio/calor - (Mantenimiento/ Reparación de aire acondicionado)
16	Limpieza de condensador
16	Limpieza del filtro y careta
16	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador
16	Limpieza de evaporador
16	Limpieza de drenaje
	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split , de 48.000 BTU, frio/calor - (Mantenimiento/ Reparación de aire acondicionado)
15	Limpieza de condensador
15	Limpieza del filtro y careta
15	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador
15	Limpieza de evaporador
15	Limpieza de drenaje

Observaciones:

Firma del/os responsable/s de la Empresa

Prietoprint express de Gregorio Concepción Prieto Peña / Habilitación Nº.: 1618 / R.U.C.: 1189378 - 8 / Sucre 9015 a 4 Cuadras de la Iglesia Sagrada Familia
Tel.: (061) 572 639 / 02 Tal. 50x2 - 001-001 - 0301 al 0400 - Septiembre / 2014

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Proveedor

GCE Distribución Representación Servicios

Grupo Comercial Empresarial

del Ing. Roberto Rodríguez

Frente al Area 4 - Barrio Santa Ana - Ciudad del Este - Paraguay - Tel.:(0971) 100 364

Nota de:

/Informe Técnico / /Envio / /Servicio / /Pedido

R.U.C.: 2888010 - 2

Nº 001-001- 0000336

Nombre(s) o Razón Social: **Facultad de Ingenieria Agronómica - UNE** Fecha: **12/09/2018**

RUC o C.I. del Destinatario: 80013627-6

Dirección : Km 17 ½ Minga Guazú

Cantidad	Descripción del Bien y/oServicio
	Servicio de Reparacion de Aconcionadores de Aire Split. de 36BTU, CALOR/FRÍO
8	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt
8	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador
8	Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades
8	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor
8	Cambio de filtro de gas 1/4
8	Provisión y cambio de filtro de Aire
8	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M., cable de 2x4mm2 hasta 20ml
8	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería
8	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio
8	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio
8	Provisión y cambio de aislación térmica
8	Provisión y cambio de protector térmico
8	Provisión y cambio de capacitor de Arranque
8	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica
8	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica
8	Provisión y cambio de válvula de expansión
8	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro
8	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24 wats 2 amp.
8	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por kilo
8	Detección de perdida de gas con Nitrógeno, Soldadura y cierre

Observaciones:

Firma del/os responsable/s de la Empresa

Prietoprint express de Gregorio Concepción Prieto Peña / Habilitación Nº.: 1618 / R.U.C.: 1189378 - 8 / Sucre 9015 a 4 Cuadras de la Iglesia Sagrada Familia
Tel.: (061) 572 639 / 02 Tal. 50x2 - 001-001 - 0301 al 0400 - Septiembre / 2014

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Proveedor