Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 101		FL-CRA - 11 Versión 01
Dependencia Solicitante	**DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES**	
Fecha de Aprobación	**02 de diciembre de 2.021**	
Proveedor del Servicio	**INNOVAR de Osvaldo Noel Benítez Acosta**	
Contrato MH N°	N° 91/2020 ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**1.360 – 1.361/2.021**	
Nota de Remisión	**00409 - 00410**	
Periodo	**-.-**	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos realizados por la Empresa INNOVAR no habiéndose registrado reclamos por el servicio**	

CARLOS CABALLERO Técnico Mantenimiento Dpto. de Servicios Generales - CRA	Diego Varela Área de Mantenimiento Dpto. Servicios Generales	Lic. Julio Campos Díaz de Bedoya Jefe Dpto. Seguridad Informática	Ana R. Rivas Jefa Interina Dpto. de Servicios Generales - CRA
TÉCNICO DEL AREA	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000409

05 AGO 2021

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: Ministerio de Hacienda	Dependencia / Piso: Secretaria
RUC: 80024627-6	Privada
Dirección:	Código: 006.18.13.0125
Presp. Nro.: 56	Marca: Goodwather
O.S.Nro.: 1360	Tipo: split
Sede: Caja de Jubilaciones	Capacidad: 24.000 Btu

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	Contrato 91/2020 "Mant. y Rep. de A.A.
	y torre de ehfriamiento del MH"
5	Mant. preventivo A A tipo split de 24.000 Btu.
188	Provision y cambio de capacitor de marcha
	del compresor
1801	Provision y cambio de capacitor de marcha
	de turbina evaporador y/o ventilador
	de condensador

Firma: Diego Varela
Aclaración: Área de Mantenimiento
Sector Responsable Cliente: Dpto. Servicios Generales

05 AGO 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración:
Técnico Innovar

Innovar
Servicios De Ingeniería

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000410

05 AGO 2021

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: Ministerio de Hacienda	Dependencia / Piso: Seguridad Informatica
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.18.16.0005
Presp. Nro.: 57	Marca: Gotze
O.S.Nro.: 1361	Tipo: Split pit
Sede: Caja de Jubilaciones	Capacidad: 60.000 Btu.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	Contrato 91/2020 "Mant. y Rep. de AA. y
	torre de enfriamiento del MH"
10	Mant. preventivo A.A. tipo split de 60000 Btu.
358	Provision y cambio de capacitor de marcha
	del compresor.
361	Provision y cambio de capacitor de marcha
	de turbina y/o ventilador de condensa
	dor

Firma: Diego Varela
Aclaración: Área de Mantenimiento
Sector Responsable Cliente: Dpto. Servicios Generales
05 AGO 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración:
Técnico Innovar

Innovar
Servicios De Ingeniería

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

Informe detallado de los trabajos realizados por la Empresa INNOVAR

N° DE ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO	FECHA QUE SE RETIRA LA ORDEN DE SERVICIO	COD. PATRIMONIAL	FECHA DE INICIO DEL TRABAJO	N° DE REMISIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN DEL TRABAJO
1360/2021	29/07/2021	03/08/2021	006-18-13-0125	05/08/2021	0000409	05/08/2021
1361/2021	29/07/2021		006-18-16-0005		0000410	

Obs.: Se aclara que los trabajos realizados se encuentran detallados en la Orden de Servicio y Nota de Remisión

Carlos Caballero
Técnico en Refrigeración
Dpto. Servicios Generales

Diego Varela
Encargado del Área de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales