Ministerio Público

República del Paraguay

Dirección Administrativa

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEDES DE ASUNCION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 002 /2023

Orden de Servicio N°: 49360

Proveedor: ASTELEV de Simón Recalde Romero

Monto: 1.440.000

Descripción del Servicio: Mantenimiento correctivo realizado al elevador **N° 99062** perteneciente al edificio del Bloque 1 Sede Central del Ministerio Publico sito en la calle Chile c/ Ygatimi.

Cambio de las siguientes piezas:

- VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220 V. (ITEM 2.309)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220 V. (ITEM 2.310)

Fecha de realización del servicio: 28 de julio del 2023

Por el presente documento, se deja constancia que se ha recibido satisfactoriamente las piezas más arriba citadas conforme a la Orden de Servicio emitida por el Ministerio Publico, quedando el equipo elevador operativo.

Asunción, 09 de agosto de 2023

Lic. Rubén Morales Rivas
Administrador Sede Central -
Ministerio Público

Lic. Lorena Orrego Gavilán
Coordinadora Administrativa de Sedes
Ministerio Público

Coord. De Sedes de Asunción

Administrador de la Sede

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico
Astelev

Dirección Administrativa

Fabiana Duarte Van Humbeck
Directora Interina
Dirección Administrativa
Ministerio Público