Airnect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010045

Fecha: 4-8-2022 Solicitante: Piso 14

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/60.000	Split	220	9	10°C	20°C	250	654

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento de Aire Acond. de 60.000 Btu marca Hacer
* Cambio de motor Compresor Hermetico
* Carga de gas
* Cambio de Filtro de gas

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN GRAL. IMPOSITIVA

Conforme Cliente	Técnico
Firma	Firma
Nombre	Nombre Osvaldo Romero.