TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 34/23** | | FL-CRA - 11 |
| | | Versión 01 |
| Dependencia Solicitante | **DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES – SSEAF** | |
| Fecha de Aprobación | 23 de mayo del 2023 | |
| Proveedor del Servicio | **INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta | |
| Contrato MH N° | *CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"*** | |
| Orden de Servicio N° | **221.-** | |
| Nota de Remisión | **N° 798.-** | |
| Periodo | _____ | |
| Conformidad | **X** | **Total** |
| | | **Con Observaciones** |
| Observación | **Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias de la DGIC-SSEAF.-** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Roberto Paredes<br>Funcionario Dpto. de Servicios Generales<br>C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda | Diosnel Enrique Acosta<br>Director Interino<br>Secretaría Administrativa - DGIC | Jefa del Dpto. de Servicios Generales<br>Coordinación de Recursos Administrativos - DA |
| FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | DEPENDENCIA SOLICITANTE | V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES |

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

# ACTA DE REMISIÓN 0000798

18 ABR 2023

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA | Dependencia / Piso: DGIC. |
| RUC: 80024627 - 6 | |
| Dirección: | Código: 006.01.14.0072. |
| Presp. Nro.: 284 / 2023 | Marca: GOTZE. |
| O.S.Nro.: 221 / 2023 | Tipo: SPLIT. |
| Sede: EDIFICIO DGIC. | Capacidad: 36000 BTU/h. |

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

| Items: | Descripción del Servicio: |
|---|---|
| | CONTRATO Nº 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP. |
| | DE AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT |
| | DE 36000 BTU. |
| 284 | PROVICIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE. |
| 290 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA |
| | DEL COMPRESOR. |
| 315 | DESMONTAJE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE |
| | EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON |
| | SOPORTES CORRESPONDIENTES. |
| | |
| | |
| | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CORPO. MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
13-04-23

Firma:
Aclaración: Oscar Ruiros
Técnico Innovar

innovar
Servicios de Ingeniería

20 TAL 50X3 - 001/1.000