Nº 0008355

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: AS. 29-07-19 Solicitante: Salon de Actos

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-01-29-578

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
36.000	split	220 V.	9,2 A	21°	11°	270	72 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 36.000 Btu/h marca Chalcan
* Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Jorge Irán Zárate G.
Administrador
Comisión Nacional Demarcadora de Límites

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008356

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As. 29.07.19 Solicitante: Salon de Actos

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: OU-01-29-579

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
36.000	piso techo	380 V.	9,2 A	20 C	10 C°	270	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split cal de 36.000 BTU/h marca Cholan

Conforme Cliente

Firma: Jorge Iván Zárate C. Contralorador

Nombre: Comisión Nacional de Relaciones Exteriores

RIO DE RELACIONES EXTERIORES COMISIÓN NACIONAL DE VERIFICACIÓN

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré

Nº 0008357

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: Asu. 29-07-19 Solicitante: Departamento Tecnico

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-01-29576

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	7,2A	20°C	10°C	220	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 24.000 Btu/h marca ehulan

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Jorge Iván Zárate Cáceres
Administrador
Comisión Nacional Demarcadora de Límites

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008358

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: AS. 29-07-19 Solicitante: Administración

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-01-29-577

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220v.	5,2A	21c°	11c°	276 (b)	77 (b)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de 1 A split de 12.000 Btu/h marca Goodweather

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré