En Obras
construcciones - servicios

Asunción, 08 de agosto de 2019.

SEÑORES
COMANDO DE LA ARMADA Centro Financiero Nº 3
PRESENTE

Ref.: Contrato Nº 74/2019

Por este medio presentamos el Informe Técnico de los trabajos realizados para la Orden de Servicio Nº 218/2019.

INFORME TECNICO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PORCENTAJE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA: GOTZE ROTULADO Nº 7484			
1	1	Carga de gas refrigerante por litro	100%
2	1	Soldadura por pérdida de gas	100%
3	1	Rebobinado del motor ventilador	100%
4	1	Cambio de irradiador de calor	100%
5	1	Cambio de relay térmico	100%
6	1	Cambio de termostato de alta	100%
7	1	Cambio de termostato de baja	100%
8	1	Cambio de llave selectora	100%
9	1	Cambio de llave capacitor	100%
10	1	Cambio de selenoide	100%
11	1	Cambio de perillas de mando	100%
12	1	Cambio de placa electrónica	100%
13	1	Cambio de valvula inversora	100%
14	1	Cambio de caretas	100%
15	1	Cambio de protector termico	100%
16	1	Cambio de turbina y paleta	100%

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Capitán Brizuela 577 e/ Pitiantuta y República Dominicana
Teléfono: **+595 21** 224 888 / 224 889 - Fax: **+595 21** 224 889 - Celular: (0981) 551 541
Asunción, Paraguay