Caazapá, 13 de septiembre de 2.023

INFORME TÉCNICO DE REPARACIÓN DE A. A. SISTEMA CENTRAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA CAAZAPÁ

Señores
Jefes de Servicios Generales
Atte. Sr. Jorge Higinio Mareco

En la presente nota le hago llegar el informe de trabajos técnicos y reparación de A. A. sistema central instalado en el **Palacio de Justicia de Caazapá**.

CHILLER – TRANE:

- Verificación de las presiones refrigerantes de los circuitos de compresores en los equipos Chiller.
- Verificación del sistema eléctrico y mandos de protección en los equipos Chiller.
- Inhibir alarma en el sistema de control por falta de un compresor en el Chiller.
- Presurización del circuito refrigerante por baja presión del Chiller 2.
- Intercambio de funcionamiento de las electro-bomba primaria de los Chiller.
- Hidro-lavado de los equipos Chiller.

Reparación realizados en los equipos de UMA's:

- UMA 002 – Cambio de un (1) contactor trifásica y corrección de fase RST.
- UMA 026 – Modificación de una insuflación para sector de cámara gesell.
- UMA 213 – Reset de guarda motor eléctrico. Cambio de correa y regulación de polea.
- UMA 401 – Reset de guarda motor eléctrico por protección.
- UMA 402 – Sustitución de correa y regulación de la polea del equipo.

  (El equipo está sin motor eléctrico por sustitución para la UMA 407)

JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ELIMEC S.R.L.
Servicios de Ingeniería
Tel./Fax: 663326
Avda. Stma. Trinidad 536

Escaneado con CamScanner

- UMA 407 – Cambio de correa y regulación de polea del motor.
- Sustitución del mecanismo de la válvula de tres vías.
- El motor eléctrico está averiado el soporte de la base del motor; esta desmontado y retirado del equipo para la reparación mecánica correspondiente el motor.
- El equipo está operativo con el motor eléctrico de la UMA 402.

- UMA 409 – Resset de guarda motor por protección.

- UMA 414 – Cambio de un (1) contactor trifásica y sustitución de correa.

- UMA 514 – Desmontaje del motor eléctrico para sustitución de dos (2) rulemanes y cambio de aspa del motor. Regulación de la polea del motor.

- FAN-COIL 607 – Sustitución de un (1) actuador de la válvula de dos vías.

- EXTRACTOR – Sustitución de un (1) contactor en el nivel planta baja.
  Control de funcionamientos de los extractores en los pisos.

- FILTROS UMA y FAN-COIL – Limpieza y lavado de todos los niveles del piso.

<u>Equipos sin Controles Electrónicos:</u>

- UMA 108 – UMA 201 – UMA 213 – UMA 214 – UMA 301 – UMA 307 – FAN-COIL 309 –
- UMA 414 – UMA 502 – UMA 504 – UMA 509 – UMA 515 – UMA 613

Atentamente

JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción de Cazcopá

Antonio Villalba
Técnico
Servicios de Ingeniería
Tel./Fax: 663326
Avda. Stma. Trinidad 536

Escaneado con CamScanner

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N° 83 /2023

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Sr. JORGE MARECOS, Jefe**
Secc. Servicios Generales

JORGE HIGINIO MARECOS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA
SERVICIOS GENERALES

REF: Informe

FECHA: 06/10/2023

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ELIMEC S.R.L** según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**	**SEPTIEMBRE/2023**

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Entrada Nº:..... Fecha: 06/10/23 Hs:.....
Lcda. Tania Dávalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá
Firma

Escaneado con CamScanner