ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 74/2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1192/2022

CONTRATO N° 9121/2023

Día	Mes	Año
12	6	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	KONER	UBICACIÓN:	GT/PROYECTOS OFI. 310 MB4
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	86.987
N° SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	18000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

- [ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**
- [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [ ] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
25	Provisión de insumos para rebobinado de motoventilador	Unidad	1	242.000	242.000
26	Mano de obra para desmontaje de motoventilador	Unidad	1	98.000	98.000
33	Provisión de rulemanes del motoventilador	Unidad	2	105.000	210.000
34	Mano de obra cambio de rulemanes del	Unidad	1	55.000	55.000
	**********	TOTAL	*****+	*****	605.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- *** Instalación de Equipos de AA :** hasta (1) dia hábil **(num.4,1)** [ ]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo:** hasta tres (3) días hábiles **(num. 4.3)** [x]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Coin. Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12-6-24	CÉSAR E. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/06/24	Matias Caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 12/06/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT: 12/6/24 Fecha de recepción de los trabajos: 17/06/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR E. GÓMEZ G. Sección Mto. Elect. Jefe Int. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/06/24	Matias caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 17/06/24

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 75/2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Dia	Mes	Año
18	6	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	VCP	UBICACIÓN:	Ofic. 419 Coord. de Planif. de Estudios
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	S/NI
Nº SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	18000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

- [ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**
- [ ] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [x] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
3	Provision de materiales para interconexion	M.Linea	3	170.000	510.000
4	Mano de obra para el montaje y puesta en servicio	Unidad	1	100.000	100.000
	**********	TOTAL	*****	*****	610.000

OBSERVACIONES: Prever soporte para la unidad condensadora

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- *** Instalación de Equipos de AA : hasta (1) dia hábil (num.4,1)** [x]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [ ]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán Apoyo de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/06/24	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/06/24	Matias Caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 18/06/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT: 18/06/24 Fecha de recepción de los trabajos: 19/06/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 19/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 19/06/24	Matias Caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 19/06/24.

ANDE

ORDEN DE TRABAJO **DSA/DSG3/Nº: 76/2024**

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1192/2022

CONTRATO Nº 9121/2023

Día	Mes	Año
20	6	2024

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:
Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	CHUNLAN	UBICACIÓN:	DD/PD OFIC.A12 EDIF. VIEJO
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	99.275
Nº SERIE:	SIN DATOS	POTENCIA:	18000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

- [ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**
- [x] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- [ ] **INSTALACIÓN DE EQUIPO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido (₲)	Precio Total IVA incluido (₲)
18	Provisión de gas refrigerante	Kilogra	1	155.000	155.000
19	Mano de obra carga de gas	Unidad	1	85.000	85.000
	**********	TOTAL	*****+	*****	240.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2022

- *** Instalación de Equipos de AA : hasta (1) dia hábil (num.4,1)** [ ]
- *** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.2.1)** [ ]
- *** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.3)** [x]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3 FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20-6-24	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/06/24	Matías Caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 20/06/24

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT: 20/6/24 Fecha de recepción de los trabajos: 21/06/24 Plazo Ejecución: CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Jefe Int. Fecha: 21/06/24	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/06/24	Matías Caballero FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 21/06/24

ANDE

[redacted]

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005097

Fecha Impresión: 23.07.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (1000000501)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZ **RUC:** 1976058-2 **Email:** servicio-tecnico-jc@hotmail.com **Télefono:** 900155	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1192/2022 - "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana Bajo la ModalidaddeContratoAbierto"- Ad. Referéndum" con ID de PAC: 407705/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000821	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA INTERCONEX. ENTRE LA UNIDAD EVAPORAD Y LA UNIDAD CONDENSAD PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H (CAÑERÍAS DE COBRE, AISLAC. TÉRMICA, CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CAÑERÍAS DE DESAGÜE)	3	MTL	Metropolitana-Oficina Central	170.000	510.000
2	71000822	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO DE A.A. TIPO SPILT SYSTEM DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	100.000	100.000
3	71000775	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	KG	Metropolitana-Oficina Central	155.000	155.000
4	71000776	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	85.000	85.000
5	71000785	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADO DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 36.000 , 48.000 Y 60.0000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	242.000	242.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							1.092.000

ANDE

[redacted]

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005097

Fecha Impresión: 23.07.2024
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (1000000501)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZ **RUC:** 1976058-2 **Email:** servicio-tecnico-jc@hotmail.com **Télefono:** 900155	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3030000132 **Nro Contrato ANDE:** 9121/2023 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCON NRO 1192/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana Bajo la ModalidaddeContratoAbierto"- Ad. Referéndum' con ID de PAC: 407705/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
6	71000786	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE, REBOBINADO Y MONTAJE DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 36.000 , 48.000 Y 60.0000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	98.000	98.000
7	71000797	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-PROVISIÓN DE RULEMANES DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	105.000	210.000
8	71000798	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN AA-MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	55.000	55.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							1.455.000

Observaciones: CORRESPONDE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE JUNIO 2024 (OT N° 74,75,76)

SERVICIO TÉCNICO J. C.

de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

Instalación • Reparación • Mantenimiento

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS OTRAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE COMBUSTIBLE

Acondicionadores de Aire (Individuales , Split • Centrales y Automóviles)
Congeladores • Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas • Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticos • Secarropas
Rebobinado • Soldadura • Electricidad • Grupo Electrogeno

Matriz: Avda. De La Conquista N° 1729 e/ Ruiz Diaz de Guzmán
Telefax: (021) 908 189 • Cel.:(0981) 831 685 • Lambaré • Paraguay

servicio-tecnico-jc@hotmail.com

Sucursal: Avenida Juan E. O'Leary N° 5824
Cel.: 0981 831 685 • Hernandarias • Paraguay

Timbrado N° 16909597
Fecha Inicio Vigencia20/12/2023
Fecha Fin Vigencia31/12/2024
R.U.C.: 1976058 - 2
FACTURA

001-002 0003056

FECHA: Asunción, Martes, 16 de Julio de 2024 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (XX)

RUC/C.I.: 80009735-1 — REMISION N°:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA E/ PADRE CARDOZO — TELEFONO

Contrato N°9121/2023

LCO 1192/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana- Bajo la Modalidad de Contrato Abierto ID N°407705-Según OT N°74, 75, 76/2024 - N° OC N°5020005097

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
006876	3	ITEM 3 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA INTERCONEXIÓN	170.000			510.000
006870	1	ITEM 4 - MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO	100.000			100.000
006874	1	ITEM 18 - PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE	155.000			155.000
006875	1	ITEM 19 - CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA GAS	85.000			85.000
006883	1	ITEM 25 - PROVISIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADO DE MOTOVENTILADOR	242.000			242.000
006884	1	ITEM 26 - MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE DE MOTOVENTILADOR	98.000			98.000
006892	2	ITEM 33 - PROVISION DE RULEMANES DE	105.000			210.000
006889	1	ITEM 34 - MANO DE OBRA CAMBIO DE RULEMANES	55.000			55.000
SUB-TOTALES						1.455.000

Total a pagar: Guaranies un millon cuatrocientos cincuenta y cinco mil.----- 1.455.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 132.273 Total IVA: 132.273

PROGRESO Impresiones de Víctor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. N° 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-002 - 2751 al 3250

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal