Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 04 de Noviembre de 2021

INFORME TECNICO

*****TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO****

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°35/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores del Edificio del Congreso Nacional (por cabina)

BLOQUE SENADORES : CA6(HCS) 1 Cabina, CA4 (Publico senadores) 2 Cabinas, CA 5 (Publico senadores) 2 cabinas, CA7 (Publico Senadores) 1 Cabina , CA8 (Publico Senadores-servicios) 1 Cabina. (7 cabinas de ascensores)

BLOQUE DIPUTADOS: CA1 (Presidencia HCD) 1 Cabina, CA2 (Publico Diputados) 2 cabinas , CA3 (Publico Diputados) 2 cabinas. (5 cabinas de ascensores)

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos , los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquinas.
- Inspección, limpieza y lubricación de maquinas de tracción , poleas de tracción y desvío.
- Inspección, limpieza , lubricación y ajustes de frenos.
- Inspección y limpieza de corona, sinfín maquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones

ASTELEV Ascensores
Cel.: 0985 313.066
Cel.: 0971 947 165
Tel.: (021) 3388350

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
04/11/21