INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	**9/9/2022**
Informe N°	**94**
Presupuesto N	**7255**

Licitación por Contratación Directa N°01/2021 *"Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores De Aire" Id N°391533*

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
Bloque:	**Museo Nacional del Paraguay**
Ubicación:	Colecciones Herpetologia
Marca:	vcp
BTU:	24.000
Rotulado:	BT 06-22-0041

Item	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado sistema Split**
4.1	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
4.2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
4.3	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
4.4	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
4.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.6	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.8	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.9	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
4.10	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.11	MANO DE OBRA – CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.12	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.13	MANO DE OBRA – SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.38	CAMBIO DE CAPACITOR
4.39	MANO DE OBRA - CAMBIO DE CAPACITOR
4.44	CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA
4.45	MANO DE OBRA - CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA

Atentamente.

Técnico Responsable de R y G

RG
Técnico en Refrigeración y Gases
Capitán Rivas y Sra.
Tel.: 672 713

Administrador de la Sede

Abg. Jesús Riquelme
Jefe Dpto.
Mant. y Serv. Grales.