Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 04562

Fecha: 09-08-2022

Cliente: Congreso Nacional Teléfono: .....

Dirección: Central

Técnico Responsable: Humberto Ramirez

Ayudante Técnico: Angel Meza

Hora de Entrada: ..... Hora de Salida: ..... Móvil Nro : .....

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Se asistio al llamado por aparente perdida de agua refrige. - rante de los grupos generadores de 900 kVA.
Se verifico los niveles de agua y cañeria del circuito de refrigerante y no se encontro ninguna perdida. Los niveles de refrigerante no tuvieron ninguna variación comparando con la asistencia anterior.
Se debe hacer un monitoreo en epoca de lluvia para la revision del sistema fluvial. Se realizo el lavado de la zona.

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Arq. Ilsa Cynthia T.

C.I. Nro. 970.198

Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Humberto Ramirez

C.I. Nro. 4485504

10 Tal. 50 x 3 del 4551 / 5050 - V1/22