Airnect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010096

Fecha: Ds 27 - 10 - 22 Solicitante: D. Transporte

Cliente: M. Hac. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	7,2A	20C°	10C°	270	75

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Carga de gas y Mano de obra
✓ cambio de aleta del condesador
✓ Mano de obra
✓ cambio de turbina del evaporador
✓ Mano de obra
✓ cambio de terminal del motor compresor
✓ Mano de obra

Técnico

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Daniel Valdez Rojas
Departamento de Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores

Firma

Nombre Sergio Ojeda