Nº 0005694

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 02-03-2021 Solicitante: Ladinoto

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Proulsión y cambio de compresor rotativo 220 volt. 50 Hz
* Proulsión y carga de gas f22
* Proulsión y cambio de capacitor de marcha del compresor 60 uff.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Ismael Ibarrola

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008541

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 02-03-2021 Solicitante: Asuntos Legales

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°c	10°c	280 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtro de aire, serpentines de unidad condensador y evaporadores, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas refrigerante, medición de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, temporizadores presostatos de alta y baja etc.
*Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor 60 UF.
*Provisión y cambio de Terminal para compresor 4 unidad.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Asuntos Legales
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Oswaldo Romero.

Nº 0008542

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 02-03-2021 Solicitante: Asuntos Legales

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	12 amp	20°c	10°c	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de Aire, serpentines de unidad condensador y evaporadores, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdida de refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, temporizadores, presostatos de alta y baja etc.
*Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Gustavo Vera

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Asuntos Legales

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.