SIEMI

SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 2 : Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU
Fecha : 24 - 06 - 20

Mantenimiento preventivo:

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Limpieza general unidad interior:	✓		
Limpieza general unidad exterior:	✓		
Limpieza de serpentinas:	✓		
Reemplazo de rulemanes de motor:		✓	No fue necesario, estan en buen estado
Reemplazo de rulemanes de ventilador:		✓	No fue necesario, estan en buen estado
Revision y recarga de gas refrigerante:	✓		Se le recargo para completar la presion exacta

Pruebas de funcionamiento:

Descripcion:	Parametros	Observaciones:
Temperatura de la sala (C°):	21°	
Funcionamineto del compresor:	Si	
Funcionamineto del ventilador de la unidad exterior:	Si	
Funcionamineto del ventilador de la unidad interior:	Si	
Consumo (Amperios):	4,5 A	
Horario inicial (Hs:Min):	10:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	10:30 hs	

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma Siemi

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 2256 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC

Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matricula N° 123.987