CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N° 107 /2020

A: **Lic. NELSON DAVALOS,**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 22/12/2020

Lic. Janiz L. Centurion A.
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **LA ALPACA S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO preventivo** DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, COMUNICACIÓN ORAL Y SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• diciembre /2020

Se adjunta documentos presentados por la empresa.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Entrada Nº:.....Fecha: 22/12/2020 Hs:.....

Econ. Tania Dávalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Firma

Escaneado con CamScanner

INFORME DE MANTENIMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

INTERVENCION Nº 5

MES DE DICIEMBRE/2020

SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACION ORAL

SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS

- Panel de incendios cambiado.
- Presenta pantalla de informes de detectores con daños, que serán cambiados, en la siguiente intervención.
- Salvo 10 detectores de humo, los demás equipos funcionan correctamente.

SISTEMA DE CCTV

Mantenimiento correctivo:

Se cambiaron 2 cámaras.

Se agregaron 2 discos duros de 4 Tb, para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Trabajos realizados:

Ajuste de imagen de camaras.

Limpieza general.

La cámara móvil funciona correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO:

Se verifica en la PC de gestión que el sistema recoge toda la información de las tarjetas programadas.

Los 4 módulos se encuentran en línea.

Los reportes de cada lectora están disponibles en el software de gestión.

Todas las lectoras de proximidad, en buen estado

Ajustes menores en calibración de cerraduras eléctricas y electro-magnéticas.

Limpieza de baterías. Control de relays en módulos.

SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBOS

Una fuente de energía para los sensores de movimiento se encontraba dañada. Se cambio la misma.

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
R. de Francia Nº 2029

Escaneado con CamScanner

Resto de los equipos, en buen estado.

SISTEMA DE ALARMAS CON PULSADORES:

El sistema opera normalmente, liego de cambiarse 2 botones de emergencia.
Se probaron los pulsadores de emergencia.
El teclado identifica los lugares en forma correcta.
Limpieza de baterías.

SISTEMA DE COMUNICACION ORAL

Encendido de los amplificadores y calibración de funciones de volumen, tono, ecualización.

Comunicación con mezclador: Ok.

Pruebas de reproducción, utilizando MP3 player y sintonizador de radio AM/FM.

Control, piso por piso, del sonido de los parlantes. Todos ellos suenan en forma clara.

Control de operación de los potenciómetros- Envio de mensajes por micrófono de mesa.

Ajuste de conectores-Ajustes de cables.

Ajustes de alimentación eléctrica.

SISTEMA DE AUDIO DE SALAS DE JUICIOS ORALES

Cambio de 2 microfonos de mesa..

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE CAMARA GESELL:

Imágenes de cámaras: todas nítidas.

Limpieza de monitor

Prueba de respaldo de UPS.

Control de sonido en parlantes

Micrófonos de ambiente :OK

Prueba de micrófono inalámbtico y solapero.

Grabación en DVR y grabador externo: buena.

Prueba de movimientos PTZ en cámara móvil interna

ING. RICARDO ALEGRE

Escaneado con CamScanner