S&C INGENIERIA S.R.L.
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

Asunción, 13 Septiembre del 2022

Señores
Administración
Hospital de Clínicas
Atn.: Lic. Neris Aguilar
Presente

Ref.: Mantenimiento del Sistema de Incendio - Hospital de Clínicas.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a los efectos de comunicar sobre la situación de los trabajos de **"Mantenimiento y Reparación del Sistema de Detección de Incendio"** según **Contrato Nº 100/2022** de la **LCO Nº 17/2022** con **ID 414.733,** de los siguientes ITEM;

Ítem	Descripción
2.	Mantenimiento y Reparación de Equipos contra – Repuestos. Mantenimiento y reparación de todos los equipos contra incendio incluye cambio de placa principal, detectores de humo calor, pulsadores manuales, sensores de alarmas audiovisuales, provisiones y cambio de:
2.1	Fuente de alimentación, cambio de fuente de alimentación B8-PSU Securiton.
2.2	Bastidor de distribución, cambio de bastidor de distribución B8-PSU Securiton.
2.3	Placa de lazos, cambio de placa de lazos B5-DX12 securiton.
2.4	Detector de humo calor, cambio de detectores humo calor inteligente Securiton MCD573X.
2.5	Bateria 12V/17A, cambio de baterías.
2.6	Pulsador manual metalico, cambio de pulsadores manuales metalico con modulo inteligentesecuriton SDI82X.
2.7	Cable especial mallado para detección de incendios y caños, conexión con cable mallado especial para detección de incendios y caños especiales.
2.8	Mano de Obra de personales técnicos abocados a los trabajos de incendio y caños especiales.

Walberto Chávez
Representante Legal
S&C INGENIERIA SRL

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA