FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 19 de octubre de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N.º 00075/2023

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
WINDMAN	Split 48000	2316.33492	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU
			16.3	Gas refrigerante R22
			16.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
			16.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
VCP	Split 24000	2316.49288	23.7	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
SPEED	Split 24000	2316.45759	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
SPEED	Split 24000	2316.44180	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
			23.7	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
			23.8	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
			24.3	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento

FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80.035.[illegible] Acceso Sur 137[illegible] (021) 527 343[illegible]

SENACSA Dpto. Mantenimiento y Obras Civiles

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA