SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Instalación - Reparación - Mantenimiento

RUC 1976058-2

INFORME DE SERVICIOS

MES: Febrero 2019
Cliente: CONGRESO DE LA NACION
Contrato N° 13/2018
Responsable Entidad: Ing. Sebastián Romero
Cargo:

Datos Técnicos

Servicio de mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y compactos del edificio de la ex Casa de la Cultura, Bloque Anexo - Senadores y guarderia del Congreso Nacional

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS

Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores.
Limpieza de filtros de aire y rejillas de succión y difusoras.
Limpieza y revisión de cañerías de drenaje y bandeja de desagüe.
Control de presión y cantidad de gas refrigerante.
Carga de gas (en caso necesario).
Control y revisión de tensión/corriente de los equipos y llaves interruptoras.
Chequeo estructural del equipo.
Programación de control de temperaturas, comandos y otros.
Revisión y diagnostico de fallas e informe técnico inmediato a la Contratante.

OBS.:
LOS EQUIPOS FUERON VERIFICADOS Y SE SOLUCIONARION LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.

Firma: ING. SEBASTIÁN ROMERO.	Firma:
Responsable Cliente Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	Técnico Responsable
Aclaración:	Aclaración: Amado Fleitas M.
C.I.N°:	
Teléfono: Cel:	

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P.