CONSORCIO SEMA
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A
OPEL DE CARLOS SENA
Tel: 021- 513-554
RUC: 80115744-7

L.C.O Nº 2/2023 PARA LA - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024" CONTRATO 11/2023 ✓

LOTE Nº3 - MOTORES GENERADORES RESA DE 550kVA Y SU TABLERO DE TRANSFERENCIA ✓

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MAYO 2024 ✓		**FECHA: 23/05/2024** ✓		**ORDEN DE SERVICIO Nº 164** ✓
	INFORME TECNICO	**Periodicidad**	**Chequeo**	**Observaciones**
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MOTOR GENERADOR RESA DE 550kVA** ✓			
1.1	Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios. ✓	Mensual	ok ✓	
1.2	Control de nivel de voltaje. ✓	Mensual	ok ✓	
1.3	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados. ✓	Mensual	ok ✓	
1.4	Verificación del pre filtro de combustible. ✓	Mensual	ok ✓	
1.5	Ajuste de velocidad ✓	Mensual	ok ✓	
1.6	Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector. ✓	Mensual	ok ✓	
1.7	Chequeo de presión de aceite lubricante. ✓	Mensual	ok ✓	
1.8	Limpieza de filtro de aire. ✓	Mensual	ok ✓	
1.9	Limpieza de válvula de respiradero del motor. ✓	Mensual	ok ✓	
1.10	Limpieza de impulsor de turboalimentador. ✓	Mensual	ok ✓	
1.11	Ajuste de valvulas. ✓	Mensual	ok ✓	
1.12	Chequeo de nivel de tanque de combustible. ✓	Mensual	ok ✓	
1.13	Revisión del calentador de camisa. ✓	Mensual	ok ✓	
1.14	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. ✓	Mensual	ok ✓	
1.15	Chequeo de terminales flojas o rotas. ✓	Mensual	ok ✓	
1.16	Chequeo de mangueras sueltas o rotas. ✓	Mensual	ok ✓	
1.17	Chequeo de protectores en mal estado. ✓	Mensual	ok ✓	
1.18	Chequeo de estabilidad de cambio de carga / motor. ✓	Mensual	ok ✓	
1.19	Chequeo de tiempo en marcha y parada. ✓	Mensual	ok ✓	
1.20	Verificación de ruidos anormales. ✓	Mensual	ok ✓	
1.21	Revisión de protección / motor en: corte por sobre velocidad, corte por alta temperatura de agua, corte por baja presión de aceite. ✓	Mensual	ok ✓	
1.22	Limpieza del respiradero del motor. ✓	Mensual	ok ✓	
1.23	Chequeo de temperatura del refrigerante. ✓	Mensual	ok ✓	
1.24	Chequeo del nivel de electrolitos de las baterías. ✓	Mensual	ok ✓	
1.25	Chequeo del voltaje de las baterías. ✓	Mensual	ok ✓	
1.26	Control del nivel de carga de la batería. ✓	Mensual	ok ✓	
1.27	Limpieza sección superior de las baterías. ✓	Mensual	ok ✓	
1.28	Chequeo de medidores y reguladores. ✓	Mensual	ok ✓	
1.29	Chequeo de tensión de correa. ✓	Mensual	ok ✓	
1.30	Limpieza de válvula. ✓	Mensual	ok ✓	
1.31	Ajuste de valvulas.	Mensual	ok ✓	

Ing. Carlos Benítez
Representante Técnico
Consorcio SEMA
Categoría A Nº 10.403

Walter Godoy Laws
Dirección de Logística Administrativa

Carlos B