TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 084

Fecha: 13/10/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. SPLIT DE 9.000 BTU

Item Nº	Descripcion
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:
1.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
1.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
1.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
1.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
1.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.
1.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES

Firma de
Conformidad de Servicio
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico