ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 09 días del mes de Junio del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos y El Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa **C.G.I. CIA GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, correspondientes al mes de Junio, según Contrato N° 028/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° de Ítem	Descripción	Cant.	Observación
1.1	Limpieza de las cuatro cajas de ascensores.	4	Realizado
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	4	Realizado
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabina y contrapesos, incluyendo verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	4	Realizado
1.18	Verificación y control de regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	4	Realizado
1.23	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	4	Realizado
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras). Prueba, Verificación de intercomunicadores de cabina.	4	Realizado
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instaladas en la cabina.	4	Realizado
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	4	Realizado
1.31	Control de accionamiento del interruptor de fin de viaje.	4	Realizado

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en una foja de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial