INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	**15/09/2023**
Informe N°	**27**
Presupuesto N°:	**7477**

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE" ID N°426.157 - CD N°05/2023

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
BTU:	36.000
Patrimonio:	BT- 34-06-0014
Item	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire**
241	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
242	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
243	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
244	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
245	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
246	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
247	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
248	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
249	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
250	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
251	MANO DE OBRA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE

Atentamente.

R.G
Técnico en Refrigeración y Otros
Capitán Rivas y 3ra.
Telef.: 872.713

Técnico Responsable de Reparación

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. de Mantenimiento y Servicios Generales
Dirección General de Servicios Administrativos

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

Administrador de la Sede