8/8

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Benítez Nº 404 E-mail: albatros@albatros.com.py Teléf: (595-21) 503050Web: www.albatros.com.py

CONTRATO Nº: 191-2025

LPN Nº 32/2025 Serv. de Mant. y Rep. de Equipos Médicos Marca Siemens y Desiertos del ID Nº 464574 Plurianual" ID Nº 474774

LOTE: 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE UTI.
SERVICIO: UTI
Nº PATRIMONIAL: 12.003.09.0002508

INFORME TÉCNICO Nº 002/2026

Se procedió a realizar el Mantenimiento Correctivo, a los Aires Acondicionados de la Sala de Quirófano del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", utilizando los siguientes repuestos:

EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICIO N°: 33/2026
DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS:

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	EQUIPOS		CANTIDAD TOTAL
			120.000 btu	18.000 btu	REPUESTOS / SERVICIOS
Acondicionadores de Aire					
Mantenimiento Preventivo					
6	1	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de unidad de Equipo de Aire. Acondicionado (Una visita mensual para verificación y limpieza en general). **Protocolo de Mantenimiento. Circuito de refrigeración:** 1. Mantenimiento preventivo general, limpieza, control visual. 2. Verificación de compresores, presostato, termostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motores. 3. Limpieza de serpetina y de condensador 4. Verificación de conexiones eléctricas **Protocolo de Mantenimiento. Unidades ventiladoras:** 1. Alabes: limpieza general 2. Cojinetes: Verificación general 3. Turbina: Verificación de funcionamiento 4. Ducto de toma de aire: limpieza de rejilla de toma de aire 5. Filtros: Verificación e informe de situación	✓	✓	1
6	2	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	✓	✓	1
6	3	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de dos unidades de Equipos de Aire. Acondicionado 18.000BTU (Una visita mensual para verificación y limpieza en general). **Protocolo de Mantenimiento. Circuito de refrigeración:** 1. Mantenimiento preventivo general, limpieza, control visual. 2. Verificación de compresores, presostato, termostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motores. 3. Limpieza de serpetina y de condensador 4. Verificación de conexiones eléctricas **Protocolo de Mantenimiento. Unidades ventiladoras:** 1. Alabes: limpieza general 2. Cojinetes: Verificación general 3. Turbina: Verificación de funcionamiento 4. Ducto de toma de aire: limpieza de rejilla de toma de aire 5. Filtros: Verificación e informe de situación	✓	✓	2
6	4	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	✓	✓	1
Mantenimiento Correctivo (Provisión y cambio de filtros):					
6	5	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos -provisión y Cambio de Filtro plisado de 35% de 24x24x2 pulgadas	✓	✓	4
6	6	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	✓	✓	4
Pruebas finales de funcionamiento					

Observaciones: Ninguna

Los equipos quedaron operativos y en correcto funcionamiento, en fecha: 06/02/2026

Firma y Sello
Hospital

RAMÓN R. LEIVA GONZÁLEZ
Oficial Inspector P.S.
Jefe - División Logística

HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA "Rigoberto Caballero" División Logística

ALBATROS S.A.C.I. Abog. Santiago Ojeda C.I. 4.308.8[illegible] Tel. 021 441 [illegible] Dr. Narciso Méndez [illegible]

Firma y Sello
Albatros SACI

Albatros S.A.C.I. Importaciones - Representaciones

Natalia [illegible] Subcomisaria DGAP Jefa de Adquisiciones