Airmect

Nº 0010458

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 19-11-21 Solicitante: Piso 12 Asuncion

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	central	380 V.	16,2 A	20°C	10°C	270	76 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Mantenimiento preventivo correctivo de A.A central de 60.000 Btu/h marca Kones
✓ Provisión y cambio de filtro de aire
✓ Rebobinado de motor ventilador del condensador
✓ Adaptación de rulemanos al motor ventilador del condensador
✓ Provisión y cambio de contactor trifásico bobina 24
✓ Cambio de motor compresor
✓ Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré