Nº 0008580

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-02-2021 Solicitante: D. Administrativa

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	7,2A	20	10	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento y Limpieza de filtro de aire, serpentines de unidad condensadora y evaporadoras, tubinas bandejas de drenajes, lubricación, de los motores ventiladores, revisión de perdida de gas de refrigerantes, medición de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión de estado físico y funcionamiento del relay contactores temporizadores alta y baja etc.

✓ Carga de gas R22

✓ Desarme y montaje para rebobinado del motor ventilador del condensador

✓ Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Daniel Valdez
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008581

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-02-2021 Solicitante: D. Administrativa

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	Split	220v.	6,2A	21C°	11C°	276	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme, Limpiza de filtros de aire serpentinas de unidad condensadora y evaporadores, turbinas bandejas de drenajes lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerante medición de la carga del motor ventilador y compresor, revisión del estado físico y funcionamiento de los contactor temporizadores y presostatos alta y baja E.T.C
✓ Carga de gas 422
✓ Revisión y cambio de capacitor de marcha del motor ventilador del compresor

Conforme Cliente

Firma

Nombre Claudio N. Mendoza

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008588

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-03-2021 Solicitante: D. Administrativa

Cliente: M. M. G

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	7,A	20°	10°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento y Limpieza de filtro de aire serpentinas de la Unidad condesadoras y evaporadoras, cabinas bandejas de drenajes, Lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdidas de refrigeración medición de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores relés presotato de alta y baja
✓ Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Gloria Ferrer

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008582

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-02-2021 Solicitante: D. Administrativa

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
36.000	split	380	9,21	20	10 c°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento, desarme y limpieza de filtro de Aire
serpentinas de unidad condensadora y evaporadoras, turbinas, bandeja
de drenajes, lubricación de motores ventiladores Provisión de perdida
de refrigerantes, medición de la carga del motor ventilador y condensador
revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores
relos. temporizadores de presostato alta y baja
✓ Provision y carga de gas
✓ Provisión y cambio de contactor trifasico

Conforme Cliente

Firma

Nombre Jorge Morinigo

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré