SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 042
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: **22/2/2022**

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia: **Relatores 1er Piso**
Marca: **Gotze**
Tipo: **Split 60.000 BTU**
Código: **13-05-10-69**

Item	Cantidad	Descripción
286	**1**	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 60.000 BTU
289	**2**	Cambio de capacitor- Split de 60.000 BTU
293	**1**	Provision y carga de gas refrigerante - Split de 60.000 BTU
302	**1**	Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora- Split de 60.000 BTU
303	**1**	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU

Obs:	Informo que se procedio al mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire en fecha 22 de febrero de 2022 según orden de servicio N° 27/2022 de fecha 16 de febrero de 2022, conforme a la especificaciones tecnicas requeridas en el pliego de base y condiciones, quedando el equipo operativo y en buen funcionamiento.

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Conformidad del Cliente:
Aclaración: Lic. Pablo Salinas A.
Fecha: J.E.M.