FORMULARIO Nº 1
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LOS TRABAJOS		CARGO:	DIA	MES	AÑO
			09	03	2020
JUZGADO / SECCION:	Palacio de Justicia de Pilar	OFICINA:	TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230909		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PILAR	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Bombas Elevadoras de Agua			
Mantenimiento Reparador Previsto			
Provisión y cambio de boya	Unidad	4	Sala de máquinas - Planta Baja
Mantenimiento Reparador Imprevisto			
Provisión y cambio de centrífuga de 2 HP, motor eléctrico de 220V, caudal hasta 18m3/h y altura manométrica de 103 mca, de la marca SAER.	Unidad	1	
Provisión y cambio de contactor tripolar de 18 A.	Unidad	2	
Provisión y cambio de relé térmico de 10 a 15 A.	Unidad	2	
Provisión y cambio de caño galbanizado por caño PVC DE 2", 6 mts, paredgruesa roscable		1	
Provisión y cambio de válvula de retención antirremoto con asiento de bronce, resorte de acero reforzado y filtro de metal acerado.		2	

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

OBSERVACIONES (Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Carlos N. López.		**Miguel Luis Barreto** Fiscalizador Servicios Generales	Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA M. Jefe de Sección Servicios Generales
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración