ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... CORRECTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 26 días del mes de Agosto de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos correctivos del Ascensores nº 16470 (Sede 1) conforme a la Orden nº 49920 con las siguientes descripciones de trabajos realizadas:

- MODULO TIRISTOR DIODO 56A 1200 - X08.032.138ª-(ítem 2.71)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE MODULO TIRISTOR DIODO 56A 1200 - X08.032.138ª(ítem 2.72)
- DIODO RECTIFICADOR SK1/12 - X08.032.285 (ítem 2.75)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE DIODO RECTIFICADOR SK1/12 - X08.032.285(ítem 2.76)
- RELE TERMICO 6,3 AMP 10 AMP - X08.048.061 (ítem 2.77)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE RELE TERMICO 6,3 AMP 10 AMP - X08.048.061 (ítem 2.78)
- INDICADOR TRIDIMENCIONAL ST300 - X26.200.202 (ítem 2.79)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE INDICADOR TRIDIMENCIONAL ST300 - X26.200.202 (ítem 2.80)
- CONECTOR PARA MCP - 01.01.007 (ítem 2.81)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE CONECTOR PARA MCP - 01.01.007 (ítem 2.82)
- MODULO DIGIVOX ST31V-220V - 3X.0591.KR.2 (ítem 2.89)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE MODULO DIGIVOX ST31V-220V - 3X.0591.KR.2 (ítem 2.90)

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

P/A
Diego García León
Administración Sede 1
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

144