Airmect

Nº 0010272

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-09-2021 Solicitante: VAAT

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split	380	9	20°c	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de motor compresor alternativo
* Carga de gas
* Cambio de filtro de gas
* Cambio de termical al compresor (6)

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS * REPÚBLICA DEL PARAGUAY