ACTA DE RECEPCION N° 0010/ 2022

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 4 días del mes de enero del año 2022, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa JR Ingenieria correspondiente al llamado Contratacion Directa 01/2021 " Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluente Cloacal del Hospital Nacional" ID N° 388.592.- con Nro. CDP 5238. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firma al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

Condiciones especiales de la O.S.: Código Patrimonial N° 011-30-1196-0502.

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
590.0120	6	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo. Sub parte: Motor eléctico. Medición de parámetros (I, V, rpm, aislación), aislación del bobinado eléctrico, ajustes en la conexión y programación del arrancador suave, relé horario y motor eléctrico. Reemplazar segun necesidad.. PRESENTACION: Evento x 1 UNI	2,400,000	2,400,000
590.0119	5	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo. Sub parte: Motor eléctrico. Desmonte, desarme, limpieza Genral de motor eléctrico, verificación del estado y desgaste de los rodamientos delantero - trasero, alineación de rotores. Reemplazar según necesidad.. PRESENTACION: Evento x 1 UNI	3,065,100	3,065,100
590.0117	3	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo. Sub parte: Reductor. Verificación del estado de los engranajes, piñon, rodamientos superior - inferior, retenes de la caja reductora - sistema de acople de la turbina, bulones,arandelas y control de vibración.- Sustituir segun necesidad.. PRESENTACION: Unidad	1,950,000	1,950,000
590.0116	2	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo. Sub parte: Reductor Desmonte, desarme, limpieza general, verificar estado. Sustituir segun necesidad.. PRESENTACION: Evento x 1 UNI	2,193,750	2,193,750
				Sub Total		**9,608,850**
				Total a pagar		**9,608,850**

Son Guaranies: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Observación:

N° Orden de Servicio				
166 / 2,021	Carlos Recalde JR Ingeniería Ruc: 3[illegible]-0	RAMÓN AGÜERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional	[illegible] C.M.P. [illegible]	Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez Directora Administrativa Centro Médico Nacional Hospital Nacional
	EMPRESA ADJUDICADA	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

N° Factura Proveedor

N° Nota de Remisión 751 (04/01/22).

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.