ASTELEV ASCENSORES

Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350

Asunción 09 de enero de 2025

INFORME TECNICO

TIPO DE MATENIMIENTO: PREVENTIVO

Congreso nacional

Contrato nº 29/2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se ha realizado la inspección técnica de los ascensores del edificio del congreso nacional 11 cabinas lote 15

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos, los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpieza, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquina
- Inspección, limpieza y lubricación de máquinas de tracción, poleas de tracción y desvió
- Inspección , limpieza, lubricación y ajustes de frenos
- Inspección y limpieza de corona, sinfín máquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabina e iluminación de cabinas botoneras y señalizaciones de pisos
- Inspección de seguridad electromecánicas
- Inspección de limpieza de recorrido de ductos
- Inspección y ajustes de frenos hidráulicos y/o electromecánicos
- Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador
- Inspección y limpieza de sala de maquina
- Inspección y lubricación de limitadores de curso
- Inspección y ajustes de relés y llaves de cabinas
- Inspección, ajustes, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad
- Inspección, verificación y ajustes de lámparas de iluminación de cabinas

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

V°B°

CONGRESO NACIONAL · DIRECCION DE MANTENIMIENTO · DEA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional