opel
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS

- Montajes Electromecánicos
- Instalaciones Industriales
- Fabricación de Tableros
- Automatización
- Transformadores
- Generadores

Planilla de mantenimiento de equipos

Cliente: [illegible]
Responsable:
Modelo del grupo: [illegible] Fecha: [illegible]
Horas de grupo: [illegible] N° de serie:

Controles con motor parado

1	***Sistema de combustible***	
1.1	Chequeo del nivel de tanque de combustible	[illegible]
1.2	Drenar combustible del tanque	
1.3	Chequeo de cañerías y tuberías de combustible	
1.4	Drenar Trampa de agua (si tiene)	
2	***Sistema de Aire y Ventilación***	
2.1	Control de estado del filtro de aire	
2.2	Controlar estado de limpieza del radiador	
3	***Sistema de enfriamiento***	
3.1	Verificación de cantidad de refrigerante	
3.2	Chequear tensión de correas	
3.3	Chequeo de mangueras de agua, pérdidas	
3.4	Pérdidas del radiador	
4	***Sistema de lubricación***	
4.1	Verificación de nivel de aceite lubricante	

5	***Sistemas de arranque***	
5.1	Revisión de calentador de camisas	
5.2	Revisión del cargador de baterías	
5.3	Nivel de voltaje de baterías	
5.4	Nivel de electrolito en baterías	
5.5	Limpieza sección superior de baterías	
5.6	Verificar estado de bornes del motor de arranque	
5.7	Estado de fusibles de protección	
6	***Generales***	
6.1	Chequeo de protectores en mal estado	
6.2	Apariencia general	
6.3	Limpieza del generador	
6.4	Control visual de fijación y posicionamiento	
6.5	Control de cables sueltos, flojos, pelados quemados	
6.3	Chequeo de terminales flojos o sueltos	

Controles con motor en marcha

Parámetro	*Valores*
Temperatura	[illegible]
Presión	[illegible]
Alternador cargador	[illegible]
Hora de inicio	
Hora de finalización	
Tensión de Ande: (V.)	[illegible]
Tensión de Generador: (V)	[illegible]
Frecuencia: (Hz)	[illegible]
Intensidad de corriente: (A)	
Ruidos anormales	

Ajustes de tiempos de llave de transferencia

Temporizador	*Valores*
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	
Pérdidas de aceite, ninguna:	
Pérdidas de refrigerante ninguna:	

OBSERVACIONES

[illegible]

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Técnico: [illegible]

Responsable:

Firma: [illegible]

Firma: GABRIEL GALVEZ

GRAFICA RC S.A. | 021 523 672