Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010170

Fecha: Mes 14 de 7 - 21 Solicitante: Academia Diplomatica

Cliente: Ministerio de Relac Exter. Biblioteca III

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1uno 60.000	Split -	380 V.	10,8 Amp	21 °C	10 °C	275 Lbs	70 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de 60.000 BTU/hs. marca tipo Split

* Provision y Carga de gas refrigerante F22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010171

Fecha: 12-04-07-21 Solicitante: Academia Diplomatica

Cliente: Ministerio de Relac. Exter. Biblioteca IV

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 60.000	Split	380V.	11,1 Amp.	21°C	10°C	272 lbs	70 lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/Hs.
* Provision y Carga de gas refrigerante 22.

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010172

Fecha: 15-14-07-21 Solicitante: Academia diplomatica

Cliente: Ministerio de Rela. Exter. Coordinacion administrativa

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
uno 60.000	Split	380 V.	11,2 Amp	21°C	11°C	273 Lbs	68 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs.- Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/hs.

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Nº 0010173

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: Vs 14-07-21 Solicitante: Academia Diplomatico

Cliente: Minist. de Relac. Exter. Biblioteca I

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1uno 60.000	Split	380 V.	11,2 Amp.	21°C	10°C	275 lbs	70 lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/hs

Conforme Cliente

Firma: Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre: Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Daño