SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladerías (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Compañía N° 1276 c. Ruiz de Guzmán
Teléfono: 900 155 - 0981 541 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

INFORME DE SERVICIOS

MES: Mayo 2018
Cliente: CONGRESO DE LA NACION
Contrato N° 13/2018
Responsable Entidad: Ing. Sebastián Romero
Cargo:

Datos Técnicos

Servicio de mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y compactos del edificio de la ex Casa de la Cultura, Bloque Anexo - Senadores y guarderia del Congreso Nacional

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS

Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores.
Limpieza de filtros de aire y rejillas de succión y difusoras.
Limpieza y revisión de cañerías de drenaje y bandeja de desagüe.
Control de presión y cantidad de gas refrigerante.
Carga de gas (en caso necesario).
Control y revisión de tensión/corriente de los equipos y llaves interruptoras.
Chequeo estructural del equipo.
Programación de control de temperaturas, comandos y otros.
Revisión y diagnostico de fallas e informe técnico inmediato a la Contratante.

OBS.:
LOS EQUIPOS FUERON VERIFICADOS Y SE SOLUCIONARION LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.

Firma: ING. SEBASTIÁN ROMERO	Firma:
Responsable - Cliente	Técnico Responsable
Aclaración:	Aclaración: Dario Roberto Galeano López
C.I.N°:	
Teléfono:_____ Cel:_____	

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.