SAP 50000 15951

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Código: FL-CAN-14 Rev: 02 Página: 1 de 1	**GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO** **DPTO. CONTROL DE CANTIDAD** **Sección Control de Cantidad Plantas Externas**

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS VÍA TERRESTRE **Nº: 08**

BIODIESEL

Empresa Transportista	MULTIAGRO S.R.L.	Nota de Remisión Nº	001-001-000968
Código de Camión Nº	747		
Nombre del Conductor	Isaac Ramos		
Chapa Nº	BKJ 088 - HGF 152		

DATOS DE CARGA EN ORIGEN		DATOS DE DESCARGA EN DESTINO		
Lugar de despacho	ITAUGUA	Lugar de recepción	PETROPAR Villa Elisa	
Fecha de carga	miércoles, 15 de enero de 2020	Fecha de recepción	miércoles, 15 de enero de 2020	
Temperatura	---- S/D	Temperatura	58,00 ° C.	
Densid. a Temperatura Amb.	-------	Densid. A 15° C.	0,8877	
Densid. A 15° C.	0,8868	Densid. a Temperatura Amb.	0,8574	
Comprobante de Carga Nº	S/D	Comprobante de Descarga	3.427	Diferencia
Litros Naturales s/medidor	S/D	Litros Naturales s/medidor	32.030	----
Boleta de Pesaje de Báscula	S/D	Ticket de Báscula	40.722	Diferencia
Kilogramos según Báscula	S/D	Kilogramos según Báscula	26.500	-----

Litros a 15° C. Peso de bascula divido densidad a 15°c PETROPAR Villa Elisa	*29.852*
Sistema SAP - Pedido N° 4500001391	

Obs: La liquidación se realizo según Peso de bascula descargado dividido densidad a 15°c.-

Observaciones: La liquidación del presente cargamento fue realizado por funcionario del Dpto. Control de Cantidad - Sección Control de Cantidad Plantas Externas

* Precintos colocados en origen verificados en destino en buenas condiciones.
* Finalizada la descarga fue verificado el vacío de la cisterna, sin remanente.
* La conversión a Litros a 15º C., se obtiene: Por medio del Volumen descargado s/ peso de bascula dividido por la densidad a 15° C

- No se cuentan con los siguientes datos de origen del producto:

* Temperatura
* Litros Naturales

Isaac Ramos
Conductor

Matias Agüero
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas