Airnect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002785

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 11-11-21 Solicitante: Transporte

Cliente: Ministerio de Relaciones exteriores

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220	9,21	20c°	10	276	70 161

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo
* cambio de motor compresor
* cambio de filtro de gas
* carga de gas
* cambio de terminal del motor compresor 6
* cambio de capacitor de marcha del compresor

Conforme Cliente

Firma

Nombre

José Luis Olmedo
Jefe Dpto. Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0002783

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 11-11-21 Solicitante: Pasajes

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores Tel.:

Dirección:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
24000	split	220	7,2	20 C°	10 C°	270	75 (6)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo A.A split
de 24.000 Btu/h marca Uep
✓ Cambio de motor compresor 220 Volts 50 Hz rotativo
✓ Cambio de filtro de gas
✓ Cambio de gas tubo capilar
✓ Cambio de capacitor de marcha del motor compresor

Conforme Cliente

Firma Sergio A. Gonzalez

Nombre

Técnico

Firma Sergio Duré

Nombre Sergio Duré