Airmect

Nº 0010335

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-4-2022 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Servicio de Mantenimiento y REPARACIÓN						
	para las SEDES del MRE						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

15 Piso Edificio Asubank

* foco tipo LED 18w (15) * Cambio de foco tipo LED (15)
* Artefacto lumínico tipo LED circular 32w (9) * Cambio de Artefacto Lumínico tipo LED (9)
* Cable eléctrico 2 mm (60m) * Colocación de cable de 2mm (60)

TABLERO PLAZOTEA Edif. ASUBANK

* LLAVES TM tipo europeo 3x20 Amp. (4) * Sustitución de LLAVE TM trifásica (4)
* LLAVES TM tipo europeo 1x25 Amp (3) * Sustitución de LLAVE TM trifásicas (3)
* Bandeja metálica con tapa p/ recorrido de cable eléctrico (85 m)
* Colocación de bandeja metálica (85 mL)
* Cable eléctrico de 4mm (160 m) * Colocación de cable de 4mm (1

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.