TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondéha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativas

Departamento de Servicio Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDÉHA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 33/23		FL-CRA - 11
		Versión 01
Dependencia Solicitante	**SUB SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –EDIFICIO CENRAL**	
Fecha de Aprobación	18 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**208-209-210-214-215-224**	
Nota de Remisión	**N° 726/727/728/729/730/734/735/744**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias de la SSEAF-EDIFICIO CENTRAL.-**	

Angel Ta	Roberto Paredes Funcionario Dpto. de Servicios Generales Ministerio de Hacienda	Diego A. Barreto Burgos Jefe Dpto. Administrativo - SSEAF	C.P. Sonia R. Rivas Jefa de B. Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administraativos - DA
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑO EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

17 ABR 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000734

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: T. PÚBLICO
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006-19-09-0684
Presp. Nro.: 274/2023	Marca: HITACHI
O.S.Nro.: 214/2023	Tipo: CENTRAL
Sede: EDIFICIO CENTRAL	Capacidad: 120.000 BTU/h

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE AA. Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO CENTRAL
	DE 120.000 BTU.
64	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
77	DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE GAS, SOLDADURA DE
	CIERRE, VACÍO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON
	NITRÓGENO.

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS · GOBIERNO DEL MAÑANA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PAZ Y JUSTICIA · Servicios Generales

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
17/04/2023

Firma:
Aclaración: Oscar Invera
Técnico Innovar

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

Innovar
Servicios de Ingeniería