TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 014

Fecha: 20/01/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN:AUDITORIA

Item Nº	Descripcion
1	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 12.000 BTU tipo SPLIT COD. PAT Nº 07-23057-00-0334
1.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
1.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
1.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
1.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
1.5	Lubricación de motores
1.6	Lubricación de ventiladores
1.7	Medición de Carga del motor ventilador
1.8	Medición del compresor
1.9	Revisión del funcionamiento de contactores
1.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
1.13	Provisión y montaje de compresor rotativo
1.14	Rebobinado motor ventilador del condensador 220v
1.15	Rebobinado motor ventilador del evaporador
1.16	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frio/calor
1.32	Provisión y carga de gas

Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico