(3) Tres

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001133 -

San Lorenzo, 08 de Marzo de 2024

☐ Retiro de Equipo ☑ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Dpto. De Seguridad

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de		
la UPS marca APC	1	
x cambio Total del banco de		
baterías	48	
de la UPS en funcionamiento Normal		
		Mat. SS Víctor Silvero

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD