FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 27 / 09 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Área Común Administración - 5to piso
Marca/Tipo: Gotze Tipo Ducto Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13-05-01-01-02

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 60.000 BTU		
286	Mantenimiento General y Limpieza del equipo- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
288	Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
293	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
303	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
331	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 60.000 BTU	Unidad	4

Se realizó mantenimiento preventivo del equipo con limpieza de los componentes. Se realizó el cambio de placa y verificación de protecciones correspondientes para su correcto funcionamiento. Se realizó las pruebas de detección de pérdidas de gas y posterior calibración y regulación de presión del gas refrigerante. Cambios de aislación y cinta terminación de la interconexión.

FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios
Generales