DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 07/2026

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintiséis**, en el local del Departamento de Mantenimiento y Reparación de Edificios del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle General Díaz N° 555, se reúnen el Ing. Gualberto Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Reparación de Edificios, y la Ing. Magali R. Villanueva, en representación de la firma "VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.", a fin de proceder a la recepción y verificación de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire tipo Split, realizados en el marco de la ***Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 05/2025 – "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MEC", Plurianual 2025/2026, ID N° 464.199.***

Realizada la verificación física in situ, se constata que los servicios fueron ejecutados conforme a lo requerido en la **Orden de Servicio N° 27/2026**, correspondiente a la Dependencia: "**Dirección General de Formación Profesional del Educador" – LOTE: 2**, encontrándose los trabajos en condiciones satisfactorias y acordes a las especificaciones técnicas contractuales.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ITEM
1	Acondicionadores de aire Tipo Split de 18. 000 BTU Mantenimiento general. (condensador, evaporador y careta de filtro)	141
1	Mano de Obra	142
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU – Provisión y carga de gas refrigerante.	143
1	Mano de Obra	144
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU – Provisión y cambio de termostato a sensor de ambiente, con relay de 24v y transformador 220v/24v.	151
1	Mano de Obra	152
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU – Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA.	157
1	Mano de Obra	158
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU – Provisión y Cambio de capacitador de marcha del compresor.	161
1	Mano de Obra	162
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU – Detención de pérdida de gas soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	167

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Dpto. de Mantenimiento y Reparación de Edificios

Elaborado por : Virginia Trigo ***Controlado por : Gualberto Martínez***

1	Mano de Obra	168

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la conformidad del servicio prestado, no habiendo observaciones que formular a la fecha, quedando el presente instrumento como respaldo administrativo de la correcta ejecución del servicio.

Para constancia, se firma la presente Acta de Conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS:

Firma:.....

Nombre: Ing. Gualberto Martínez

Cargo: Jefe del Departamento

Sello: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · Depto. de Mantenimiento y Reparación · Dirección Administrativa · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

POR LA EMPRESA ADJUDICADA:

Firma:.....

Representante: VIS S.R.L. María E. Villanueva

Empresa: Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.

Sello: Villanueva Ing. y Serv. · VIS S.R.L. · Tel.: 680861

Elaborado por : Virginia Trigo ***Controlado por : Gualberto Martínez***